





Conduta de Desenfumagem Tipo Shunt

Esquema de elevação



**CONDUTAS DE ADMISSÃO
DE AR EXTERIOR 2 X 1000 CM2**

SH - Secção da conduta horizontal = 1000 cm²
SV - Secção das condutas verticais (ramais individuais, colectores com conduta independente) = 1000 cm²



**CONDUTAS DE EVACUAÇÃO DE
VICIADO E DO FUMO 2 X 2000 CM2**

SV - Secção das condutas verticais (ramais individuais, colectores e condutas independentes) = 2000 cm²

Vistas das Figuras em Pormenor

